

ERRATA CORRIGE	N° 1 alla versione in lingua italiana
DEL	15 settembre 2017
NORMA	UNI 7129-1 (dicembre 2015)
TITOLO	Impianti a gas per uso domestico e similare alimentati da rete di distribuzione – Progettazione, installazione e messa in servizio – Parte 1: Impianto interno

Punto della norma	Pagina	Oggetto della modifica	Modifica
4.1	4	Testo	Nel primo paragrafo sostituire "rubinetti dotati di chiave, nicchie ed armadietti ad uso esclusivo con chiave, altri dispositivi" con "rubinetti dotati di chiave, nicchie singole ed armadietti singoli con chiavi, altri dispositivi"
4.1	9	Figura 1f, Legenda	In corrispondenza del numero 7 sostituire "Giunto dielettrico in caso di" con "Giunto dielettrico, sempre necessario in caso di"
4.3.1.5	15	Testo	Eliminare il terzo paragrafo "Il rivestimento.....0,5 mm."
4.3.1.5	15	Testo	Nel quarto paragrafo sostituire "con un "nastro protettivo" avente le medesime caratteristiche di colore e spessore del rivestimento di cui sopra, fornito o dichiarato" con "con un "nastro protettivo" fornito o dichiarato"
4.5.2.4.3	25	Figura 4, Titolo	Il titolo della figura diventa "Asola di servizio con più tubazioni gas"
4.5.2.4.3	25	Figura 4, Legenda	In corrispondenza del numero 4 sostituire "Apposito alloggiamento" con "Asola di servizio"
4.5.2.5.2	26	Testo	Nel secondo paragrafo sostituire "l'uso del polietilene per la tubazione gas è consentito" con "l'uso di tubazioni di polietilene e/o di multistrato metallo-plastiche è consentito"
4.5.2.6.2	28	Testo trattini	Sostituire "- conferire resistenza al fuoco." con "- proteggere la tubazione dall'azione diretta del fuoco. Nota Per le tubazioni multistrato metallo-plastiche e per le tubazioni PLT-CSST, il fabbricante del sistema può dichiarare idonea la guaina anche per essere utilizzata per la protezione dai raggi UV all'esterno degli edifici."
4.5.3.11	31	Testo	Nel primo paragrafo sostituire "(giunto dielettrico), conforme alle UNI 10284 e UNI 10285" con "(se monoblocco conforme alle UNI 10284 e UNI 10285),"
4.5.3.12	32	Testo	Sostituire "Qualora l'intero impianto" con "Qualora l'impianto"
4.5.4.1	32	Testo	Nel quarto paragrafo sostituire "Le tubazioni inserite o annegate in manufatti" con "Le tubazioni inserite in manufatti"
4.5.5	34	Titolo	Il titolo diventa "Installazioni sotto traccia"
4.5.5.6	35	Testo	Alla fine del paragrafo aggiungere "In questo caso tutte le giunzioni devono essere inserite in guaine o in scatole ispezionabili a tenuta nella parte murata e con coperchio non a tenuta verso l'ambiente."

Punto della norma	Pagina	Oggetto della modifica	Modifica
4.5.5.9	36	Testo	Sostituire "Le giunzioni, ad eccezione delle saldature/brasature, possono essere poste a vista (ad eccezione dei raccordi delle tubazioni multistrato metallo-plastiche), sotto traccia (annegate nella malta secondo quanto previsto al punto 4.5.5 per la tubazione sotto traccia), o inserite" con "Le giunzioni possono essere poste sotto traccia (annegate nella malta secondo quanto previsto al punto 4.5.5 per la tubazione sotto traccia, che non necessita di guaina come previsto al punto 4.5.5.6), od inserite"
4.6.3.1.2	40	Testo lettera b)	Sostituire "punto 4.5.2.9" con "punto 4.5.5"
4.6.3.2.2	40	Testo	Sostituire "4.5.2.9, e punti successivi, ed annegato in malta di cemento (1:3) realizzando attorno al tubo un" con "4.5.5 annegando la guaina in malta di cemento (1:3) realizzando attorno un"
4.6.3.3	40	Testo trattini	Nel primo trattino sostituire "caratteristiche di cui al punto 4.5.2.4.2 se costituito" con "caratteristiche di resistenza al fuoco non minore di EI 120 e costituito"
4.6.3.4.1	41	Testo	Nel secondo paragrafo sostituire "o altro materiale avente classe A1 di reazione al fuoco secondo la UNI EN 13501-1." con "o plastico non propagante la fiamma."
4.6.3.4.1	41	Testo	Eliminare l'intero terzo paragrafo "Per tubazioni multistrato.....figura 16b)."
4.6.3.5.2	43	Testo	Eliminare l'intero primo paragrafo "Nel caso di..." (vedere punto 4.5.2.2.2)."
4.6.3.7.1	46	Testo	Sostituire "a valle del punto" con "a valle o a monte del punto"
4.7.2	47	Testo	Sostituire "all'interno dei locali" con "all'interno dei locali di proprietà"
4.7.2	47	Testo trattini	Dopo l'ultimo trattino aggiungere "- in apposito alloggiamento (4.5.2.7)."
4.8.3	53	Testo	Sostituire "attraversare – con le tubazioni gas – i locali ad uso comune (o parti comuni) operando nel rispetto delle disposizioni" con "attraversare con le tubazioni gas i locali ad uso comune (o parti comuni) operando nel rispetto delle eventuali disposizioni"
Appendice C	77	Figura C.1a, Titolo	Sostituire "in pozzetto" con "in pozzetto (soluzione non consentita per gas di densità maggiore a 0,8)"
Appendice C	79	Figura C.1c, Titolo	Sostituire "senza pozzetto" con "senza pozzetto (soluzione non consentita per gas di densità maggiore a 0,8)"
Appendice C	86	Figura C.7, Titolo	Sostituire "di utilizzazione" con "di utilizzazione (soluzione non consentita per gas di densità maggiore a 0,8)"
Appendice C	87	Figura C.8, Titolo	Sostituire "di utilizzazione" con "di utilizzazione (soluzione non consentita per gas di densità maggiore a 0,8)"